



А2ДПИ исп.08

Адресно-аналоговый дымовой
пожарный извещатель



Оглавление

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 1 | Назначение..... | 5 |
| 2 | Технические характеристики..... | 5 |
| 3 | Конструкция..... | 6 |
| 4 | Комплект поставки..... | 10 |
| 5 | Описание, индикация..... | 11 |
| 6 | Монтаж и подключение..... | 13 |
| 6.1. | Адресация..... | 13 |
| 6.2. | Настройка..... | 13 |
| 7 | Проверка работоспособности..... | 13 |
| 8 | Техническое обслуживание..... | 13 |
| 9 | Текущий ремонт..... | 14 |
| 10 | Хранение и транспортирование..... | 14 |
| 11 | Гарантии изготовителя..... | 15 |
| 12 | Сведения об изготовителе..... | 15 |
| 13 | Сведения о рекламациях..... | 15 |
| 14 | Редакции документа..... | 15 |

Настоящее руководство по эксплуатации (далее РЭ) распространяется на адресно-аналоговый дымовой оптико-электронный пожарный извещатель А2ДПИ исп.08 (далее А2ДПИ), входящий в состав интегрированной систем безопасности ИНДИГИРКА (далее ИСБ).

Внимание! Все работы, связанные с монтажом, наладкой и эксплуатацией настоящего устройства, должны осуществлять лица, имеющие допуск на обслуживание установок до 1000 В, прошедшие инструктаж по технике безопасности и изучившие настоящий документ.

Внимание! При подключении извещателя к адресному шлейфу соблюдать полярность подключения контактов. Не допускается попадание напряжения питания постоянного (переменного) тока, превышающее значение 40 В на клеммы извещателей и модуля.

Внимание! Все работы по монтажу и подключению необходимо проводить при обесточенных устройствах.

В руководстве по эксплуатации приняты следующие сокращения:

| | |
|--------|---|
| А2ДПИ | адресно-аналоговый дымовой оптико-электронный пожарный извещатель |
| БЦП | блок центральный процессорный |
| ИСБ | интегрированная система безопасности |
| АШ | адресный шлейф |
| АУ | адресные устройства |
| ВУОС | выносное устройство оптической сигнализации |
| КА | контроллер адресный (КА2) |
| ППКОПУ | прибор приемно-контрольный охранно-пожарный и управления |

1 Назначение

А2ДПИ входит в состав интегрированной системы безопасности ИНДИГИРКА и предназначен для обнаружения загорания или пожара, сопровождающихся выделением дыма в закрытых помещениях промышленных и специальных объектов и для передачи значения задымленности и своего адреса в КА2 исп.08 (ИД-КАУ-03Д).

А2ДПИ относится к адресно-аналоговым дымовым оптико-электронным пожарным извещателям многократного действия, активным (токопотребляющим) и применяется в двухпроводных адресных ШС кольцевой структуры или радиальной структуры.

А2ДПИ подключается в адресный КА2 исп.08 или ИД-КАУ-03Д.

А2ДПИ предназначен для непрерывной круглосуточной.

2 Технические характеристики

А2ДПИ соответствует техническим требованиям ГОСТ Р 53325-2012, ГОСТ Р МЭК 60065-2002 и изготавливается в соответствии с требованиями ТУ 26.30.50-001-72919476-2020.

А2ДПИ осуществляет измерение степени задымленности и анализ динамики его изменения с целью отличать медленное нарастание ложного сигнала от запыленности от сравнительно быстрого нарастания сигнала, связанного с задымленностью;

А2ДПИ осуществляет контроль ряда внутренних параметров, таких как напряжение питания, уровень посылаемого сигнала, скорость заряда, а главное, зашумленность измеряемого параметра с целью раннего обнаружения отклонений от оптимального режима работы, и выдает соответствующие предупреждающие сигналы о возможной неисправности для центрального оборудования;

А2ДПИ адаптирует алгоритмы оценки измеряемого параметра в зависимости от текущего значения зашумленности сигнала, тем самым минимизируя возможность ложных сигналов даже в условиях высоких уровней помех, как в диапазоне 50 Гц, так и в диапазоне 1..100 кГц, а также в радиочастотных диапазонах.

А2ДПИ соответствует требованиям электромагнитной совместимости со степенью жесткости 2.

Степень защиты оболочки корпуса А2ДПИ соответствует IP40 ГОСТ 14254-96. При использовании защитной накладки “Зонт” (по требованию заказчика) степень защиты оболочки соответствует IP42.

Для удобства закрепления А2ДПИ на потолке поставляется (по требованию заказчика) “база, исполнение для подвесного потолка”.

Основные технические характеристики АПИ приведены в Табл. 1.

Табл. 1 Основные технические характеристики А2ДПИ

| № | Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|----------|------------|
| 1 | Напряжение питания (импульсное), максимальное значение, В | 40 | По АШ |

| | | | |
|----|--|-------------|--|
| 2 | Ток потребления, максимальное значение, мА | 0,15 | |
| 3 | Максимальное количество А2ДПИ в шлейфе | 128 | |
| 4 | Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью в диапазоне, дБ/м | 0,1 ... 0,2 | |
| 5 | Диапазон задания чувствительности, дБ/м | 0,01..1,0 | |
| 6 | Время выхода на рабочий режим после включения питания, не более, с | 200 | |
| 7 | Инерционность срабатывания извещателя, с, не более | 10 | |
| 8 | Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 100000 | |
| 9 | Средний срок службы, лет, не менее | 10 | |
| 10 | Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-96 | IP40 | |
| 11 | Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-96 при использовании накладки «зонт» | IP41 | |
| 12 | Диапазон рабочих температур, °С | -40 ... +60 | |
| 13 | Рабочий диапазон значений относительной влажности воздуха (максимальное значение соответствует температуре +25°С, без конденсации влаги) | 0...93% | |
| 14 | Габаритные размеры АПИ без “Зонта”, мм, не более | 103x103x47 | |
| 15 | Масса АПИ без “Зонта”, кг, не более | 0,15 | |

Табл. 2 площадь, контролируемая одним А2ДПИ

| высота помещения, м | Площадь, м2 |
|----------------------------|--------------------|
| До 3,5 | До 85 |
| Св. 3,5 до 6 | До 70 |
| Св. 6 до 10 | До 65 |
| Св. 10 до 12 | До 55 |

3 Конструкция

Конструктивно извещатель состоит из базы и блока извещателя (см. Рис. 1). Корпуса базы и блока извещателя выполнены из ударостойких материалов. Процесс сборки показан на Рис. 1.

Назначение клемм приведено в Табл. 5.


Основные размеры базы и защитной накладки “Зонт”, включая присоединительные, приведены на Рис. 2.

В корпусе извещателя размещен один светодиодный индикатор красного свечения (расположен ближе к метке).


Основные размеры и отверстие для монтажа варианта “база, исполнение для подвесного потолка” приведены в Рис. 3.



Рис. 1 А2ДПИ (база, блок извещателя, "зонт")



**а) база
извещателя**



**б) защитная накладка
("зонт")**

Рис. 2 Габаритные и присоединительные размеры базы и защитной накладки "зонт" извещателя




Рис. 3 Основные размеры и отверстие для монтажа варианта “база, исполнение для подвесного потолка”

4 Комплект поставки

Комплекты поставки А2ДПИ приведен в Табл. 3.

Табл. 3 Комплект поставки А2ДПИ

| Обозначение | Наименование и условное обозначение | Кол. Шт/ Экз | Примечание |
|--------------------|--|--------------|------------|
| НЛВТ.425232.003-02 | Адресно-аналоговый дымовой оптико-электронный пожарный извещатель А2ДПИ исп.08 | * | |

| | | | |
|-----------------------|--|--------|--------------------------------|
| | “база” извещателя | * | |
| | Защитная накладка “Зонт” | * | |
| | “база, исполнение для подвесного потолка” | * | |
| НЛВТ.425232.003-02 РЭ | А2ДПИ исп.08. Руководство по эксплуатации. | 1 экз* | На 5 -10 А2ДПИ в упаковке |
| НЛВТ.425232.003-02 ПС | А2ДПИ исп.08. Паспорт | 1 экз | На партию устройств в упаковке |

Примечание *) По требованию заказчика. Документ содержится на сайте <https://www.sigma-is.ru/products/hardware/r08-ai/a2dpi-08.html>

5 Описание, индикация

Извещатель предназначен для непрерывной круглосуточной работы.

Извещатель постоянно измеряет параметры оптической плотности среды, а также осуществляет самоконтроль параметров работы и обменивается данными с КА2 (контроллером АШ) по протоколу, обеспечивающему подтверждение правильности приема данных.

При превышении порога задымленности извещатель передает сообщение о пожаре и получает от БЦП подтверждение в приеме сообщения.

При выходе параметров работы из допустимых диапазонов извещатель передает в КА2 сообщения о неисправности, включая:

- “запыленность”;
- снижение чувствительности;
- “зашумленность”;
- внутренняя неисправность.

Основные режимы работы и состояние индикаторов приведены в Табл. 4.

А2ДПИ рассчитан на совместную работу с ВУОС, в качестве которого применяется светодиод с параллельным резистором $470 \text{ Ом} \pm 5\%$.

ВУОС выпускается в отдельном корпусе – см. этикетку НЛВТ.425549.001 ЭТ.

Схема подключения показана на Рис. 4.

Перед началом работ – должны быть проложены кабели АШ (ППКОПУ или КА-2 исп.08), произведено подключение А2ДПИ - в соответствии с Рис. 4 и Табл. 5.

Все работы по монтажу и подключению необходимо проводить при обесточенных устройствах.

Табл. 4 Индикация, основные режимы работы А2ДПИ (дежурный, “Пожар”)

Индикация

Состояние А2ДПИ

| | |
|--|--|
| Периодическое однократное включение (с периодом ~ 15 с). Красное свечение. | Дежурный режим (состояние “Норма”) |
| Периодическое включение (период ~ 0,5 с). Красное свечение. | Дежурный режим с подсветкой извещателя |
| Периодическое (~10 раз в секунду, практически непрерывное) красное свечение | Пожар (или тестовый пожар) |




Рис. 4 Подключение А2ДПИ в АШ КА2 исп.08

Табл. 5 Назначение клемм на плате А2ДПИ

| Обозначение | Назначение |
|-------------|--|
| 2 (+) | Плюсовая клемма подключения адресного шлейфа. Подключение ВУОС – при необходимости. |

| | |
|-------|--|
| 4 (-) | Минусовая клемма подключения адресного шлейфа. |
|-------|--|

6 Монтаж и подключение

После окончательного монтажа и подачи напряжения питания на устройства ИСБ для использования А2ДПИ необходимо произвести адресацию и конфигурирование.

6.1. Адресация

Адрес устройства (с конкретным зав. №) в АШ задается дистанционно и сохраняется в энергонезависимой памяти. Рекомендуется назначать адреса согласно проекту системы. При поставке заказчику адрес может быть задан произвольным числом в диапазоне (1 ... 128).

После монтажа и подключения возможно присутствие адресных устройств с одинаковыми адресами (адресные устройства - дублиеры). В этом случае необходимо произвести переназначение адреса одного из АУ-дублиеров на отличный от уже имеющегося.

6.2. Настройка

Конфигурирование и настройка – приведены в руководстве системного программиста СПО ИНДГИРКА.

7 Проверка работоспособности

При необходимости проведения проверки изделий до монтажа, необходимо подключить А2ДПИ к адресному шлейфу в режиме «кольцо», затем проверить:

- в меню «конфигурация/устройства» наличие связи с изделием (контроль связи осуществляется после завершения инициализации БЦП и не ранее чем через 90 сек после подключения устройства);
- проверить имитацию пожара. Проверка проводится дымом или специализированным аэрозольным туманом.

8 Техническое обслуживание

Техническое обслуживание устройства производят по планово-предупредительной системе, которая предусматривает годовое техническое обслуживание.

Работы по годовому техническому обслуживанию выполняются работником обслуживающей организации и включают:

- проверку внешнего состояния;
- проверку надежности крепления клемм, состояние внешних монтажных проводов и кабелей;
- проверку параметров (сопротивления шлейфа и утечки) линий связи АШ;
- проверку значения параметров задымленности, шума, сигнала лазера и сдвига (значение шума не должно превышать 5; значение сдвига не должно превышать 50 с учетом знака, то есть считанное в меню “опции” значение должно быть в диапазоне от 0 до 50 или от 205 до 255).

При проверке устройств – все подключения и отключения производить при отсутствии напряжения питания.

В случае обнаружения неисправностей – следует просмотреть Табл. 6 “Возможные неисправности” или обратиться в службу технической поддержки - support@sigma-is.ru.

9 Текущий ремонт

Текущий ремонт осуществляется специализированными организациями по истечении гарантийного срока. Возможные неисправности, причины и указания по их устранению приведены в Табл. 6.

Табл. 6 Возможные неисправности

| Описание последствий отказов и повреждений | Возможные причины | Указания по устранению |
|--|---|--|
| Отсутствует свечение индикатора | Обрыв проводов или плохой контакт в клеммах устройств | В случае необходимости затянуть соответствующие клемм-ные винты. Устранить обрыв кабеля. |
| Сигнал неисправности на БЦП (снижение чувствительности, внутренняя неисправность) | Выход из строя извещателя | Заменить |
| Сигнал зашумленности (или при регламентной проверке значение зашумленности превысило 5) | Электромагнитные помехи от освещенности или оборудования. | Найти источник помех и устранить его, или сменить место расположения извещателя. |
| Сигнал сдвига (или при регламентной проверке значение сдвига вышло за рекомендованные пределы - 0...50 или 205...255) | Запыленность дымовой камеры. | Аккуратно разобрать и продуть струей сжатого воздуха извещатель. После установки в шлейф выполнить сброс нуля, записав в меню “опции” в параметр 1 число 165. |

10 Хранение и транспортирование

В помещениях для хранения устройств не должно быть повышенного содержания пыли, паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

Хранение устройств в таре должно соответствовать условиям ГОСТ 15150.

Транспортирование упакованных устройств может производиться в любых крытых транспортных средствах. При транспортировании, перегрузке устройства должны оберегаться от ударов, толчков и воздействия влаги. Условия транспортирования и

хранения должны соответствовать ГОСТ 15150 при температура от -50°C до +50°C и при относительная влажности $95\pm 3\%$ при +35°C.

После транспортирования устройств при отрицательной температуре перед включением они должны быть выдержаны в нормальных условиях в течение не менее 24 ч.

11 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие устройств требованиям технических условий ТУ 26.30.50-001-72919476-2020 при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Срок гарантии указан в паспорте.

12 Сведения об изготовителе

ООО «РИСПА» (ГК СИГМА), 105173, г. Москва, ул. 9-мая, 12б

тел.: (495) 542-41-70, факс: (495) 542-41-80

E-mail: общие вопросы - info@sigma-is.ru;

коммерческий отдел - sale@sigma-is.ru;

техническая поддержка - support@sigma-is.ru.

ремонт оборудования – remont@sigma-is.ru.

<http://www.sigma-is.ru>

13 Сведения о рекламациях

При отказе устройств в работе и обнаружении неисправностей должен быть составлен рекламационный акт о выявленных дефектах и неисправностях.

Устройство вместе с паспортом и рекламационным актом возвращается предприятию-изготовителю для ремонта или замены.

Внимание. Механические повреждения корпусов и плат составных частей устройства приводят к нарушению гарантийных обязательств.

Примечание. Выход устройства из строя в результате несоблюдения правил монтажа, технического обслуживания и эксплуатации не является основанием для рекламации и бесплатного ремонта.

Внимание! Претензии без паспорта устройства и рекламационного акта предприятие-изготовитель не принимает.

14 Редакции документа

| Редакция | Дата | Описание |
|----------|------------|---|
| 1 | 01.10.2012 | Включен вариант “база, исполнение для подвесного потолка” |
| 2 | 10.06.2019 | Уточнены размеры см. Рис. 2 |
| 3 | 23.08.2022 | Уточнены технические характеристики |