



ИНН 7719811392
Р/с № 40702810038000036221
ПАО Сбербанк г. Москва
К/с 30101810400000000225
Бик 044525225

105173, г. Москва,
9-го Мая д. 12 б
Тел./ф. (495) 542-41-70
E-mail: info@sigma-is.ru

О работе приводов Белимо совместно с ИСМ-220 исп.4, исп.08-4

27.04.2016

Информационное письмо

В последнее время часто возникали вопросы о неправильной работе ИСМ-220 исп.4 (исп.08-4) совместно с приводами Белимо типов BLE230-5. По результатам исследований проблемы, было обнаружено, что маркировка с цифрой «-5» на конце, как правило, означает не оригинальный привод, а фальсифицированный (неизвестного производителя).

В отличие от оригинального, у фальсифицированного привода повышена чувствительность к току контроля целостности линии подключения привода, поэтому для корректной работы привода обязательно на стороне привода параллельно ему установить указанные в РЭ резисторы сопротивлением 20..50 кОм и мощностью не менее 5 Вт.

С уважением,
Главный конструктор

С.Н. Левин